

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

**Nahwärmenetz Hohenstadt** 

Betreiber

**Renergiewerke Hohenstadt GmbH** 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem  
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f <sub>p</sub> ]	0,21
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f <sub>p</sub> ]	0,18
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f <sub>CO<sub>2</sub>eq</sub> ]	79,6 g <sub>CO<sub>2</sub></sub> /kWh

Beinhaltet Planungsdaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 23.04.2031.

ausgestellt am: 23.04.2024

**von Grégoire Klaus**

erstellt über [www.district-energy-systems.info](http://www.district-energy-systems.info)

Bescheinigungsnummer:

DEBY0757\_FW309-1u7\_23042024 

